

Dricksvattenkvalitet i Lejsta 2025

Sammanställning av analysresultat från prov tagna på utgående dricksvatten från vattenverk.

Mikrobiologiska parametrar	Enhet	MIN	MEDIAN	MAX	ANTAL PROV
Antal mikroorganismer (22 °C 3dygn)	st/ml	0	0	2	24
Antal långsamväxande bakterier (7dygn)	st/ml	0	5	14	24
Koliforma bakterier	st/100 ml	0	0	0	24
Escherichia coli	st/100 ml	0	0	0	24
Mikrosvampar	st/100ml	2	10	45	24
Intestinala enterokocker	st/100 ml	0	0	0	24
Clostridium perfringens	st/100 ml	0	0	0	24
Aktinomyceter	st/100 ml		0		1
Kemiska parametrar	Enhet	MIN	MEDIAN	MAX	ANTAL PROV
Alkalinitet (HCO ₃)	mg/l	230	250	260	24
Aluminium (Al)	µg/l	<5		<5	2
Ammonium (NH ₄)	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	24
Fluorid (F)	mg/l	0,19		0,20	2
Färg	mg/l Pt	<5	5	5	8
Hårdhet, total	°dH	4,3	5,9	6,5	24
Järn (Fe)	µg/l	<5	<5	<5	8
Kalcium (Ca)	mg/l	14	25	29	24
Kalium (K)	mg/l	3,9		4,9	2
Kemisk syreförbrukning (COD _{Mn})	mg/l O ₂	<1		1	2
Klor, total aktiv (Cl ₂)	mg/l	<0,04	0,14	0,19	25
Klorid (Cl)	mg/l	17		35	2
Konduktivitet (Ledningsförmåga)	µS/cm	478	531	550	8
Koppar (Cu)	mg/l	0,015	0,020	0,029	24
Magnesium (Mg)	mg/l	9,2	10	11	24
Mangan (Mn)	µg/l	<2	<2	<2	8
Natrium (Na)	mg/l	66	75	94	8
Nitrat (NO ₃)	mg/l	5,3	6,5	8,2	18
Nitrit (NO ₂)	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	24
pH		7,9	8,1	8,2	24
Radon (Rn)	Bq/l	<30		<30	2
Sulfat (SO ₄)	mg/l	17		25	2
Temperatur	°C	8,0	8,8	9,6	25
Turbiditet (Grumlighet)	FNU	<0,1	<0,1	0,15	8
Uran (U)	µg/l	19	23	25	24

Dricksvattenkvalitet i Gåvsta-Vallby-Rasbokil 2025

Sammanställning av analysresultat från prov tagna på dricksvatten hos användare.

Mikrobiologiska parametrar	Enhet	MIN	MEDIAN	MAX	ANTAL PROV
Antal mikroorganismer (22 °C 3dygn)	st/ml	0	0	19	15
Antal långsamväxande bakterier (7dygn)	st/ml	1	24	1 300	15
Koliforma bakterier	st/100 ml	0	0	0	15
Escherichia coli	st/100 ml	0	0	0	15
Mikrosvampar	st/100ml	0	3	36	15
Intestinala enterokocker	st/100 ml	0	0	0	15
Clostridium perfringens	st/100 ml	0	0	0	15
Aktinomyceter	st/100 ml	9	15	20	4
Kemiska parametrar	Enhet	MIN	MEDIAN	MAX	ANTAL PROV
Alkalinitet (HCO ₃)	mg/l	240	240	250	3
Aluminium (Al)	µg/l	<5	<5	<5	3
Ammonium (NH ₄)	mg/l	<0,07	<0,07	<0,07	15
Fluorid (F)	mg/l	0,20	0,21	0,21	3
Färg	mg/l Pt	<5	<5	5	15
Hårdhet, total	°dH	4,5	5,6	6,0	9
Järn (Fe)	µg/l	<5	<5	<5	15
Kalcium (Ca)	mg/l	16	24	26	9
Kalium (K)	mg/l	4,7		4,8	2
Kemisk syreförbrukning (COD _{Mn})	mg/l O ₂	<1	<1	1,6	3
Klor, total aktiv (Cl ₂)	mg/l	<0,04	0,05	0,12	16
Klorid (Cl)	mg/l	35	35	35	3
Konduktivitet (Ledningsförmåga)	µS/cm	474	522	560	15
Koppar (Cu)	mg/l	0,0052	0,037	0,042	3
Magnesium (Mg)	mg/l	9,7	10	11	9
Mangan (Mn)	µg/l	<2	<2	<2	15
Natrium (Na)	mg/l	72	77	83	9
Nitrat (NO ₃)	mg/l	5,8	5,8	5,8	3
Nitrit (NO ₂)	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	15
pH		7,9	8,1	8,2	15
Radon (Rn)	Bq/l	<30	<30	<30	3
Sulfat (SO ₄)	mg/l	25	25	25	3
Temperatur	°C	4,6	9,5	13,8	16
Turbiditet (Grumlighet)	FNU	<0,1	<0,1	0,16	15
Uran (U)	µg/l	19	22	24	15